

**ПАСПОРТ**

Общественное здание

1. Информация об объекте  
Наименование МОБУ средняя общеобразовательная школа № 15

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Лабинский р-н ст-ца. Зассовская ул. Советская 13

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ДИРЕКТОР: Заевская Лариса Николаевна  
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2314006166

Телефон: 8(86169)7-84-87

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: В виду отсутствия свободного доступа в здание для всех категорий инвалидов по согласованию с общественными организациями инвалидов до момента проведения капитального ремонта или реконструкции здания у входа в здание установлена кнопка вызова персонала.

Плановая дата обследования: 09.2019

Фактическая дата обследования: 11.09.2019

Организация: МОБУ СОШ № 15 ИМЕНИ Н.ДЕГОРОВА СТАНИЦЫ ЗАССОВСКОЙ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Должность лица: ДИРЕКТОР

ФИО: Заевская Л.Н.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов <sup>1</sup>					
Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
<b>Вход на территорию</b>	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Высота порога или перепад у калитки	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении					
<b>Путь к входу в здание</b>					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Лестница на входе наружная</b>					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Отсутствие	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Отсутствие	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.



Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О		наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	О		0,9 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	К		0,7 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К		наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
<b>Входная площадка</b>						
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К		не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К		не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Не требуется	
Нескользкое покрытие	К, О, С		наличие	п. 5.1.3	Наличие	
<b>Дверь входная наружная</b>						
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	Менее нормы
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Не требуется	Дверь имеет непрозрачное полотно
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>						
Тамбур (глубина x ширина)	К		не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	
<b>Дверь входная внутренняя</b>						
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	Менее нормы
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Не требуется	Дверь имеет непрозрачное полотно
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути	С		не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	

движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)									
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>									
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие				п. 5.2.9	Наличие		
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие				п. 5.2.15	Наличие		Поручни установлены с одной стороны
Поручни на высоте	О, С	90 см.				п. 5.2.15	Соответствует		
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.				п. 5.2.10	Соответствует		
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие				п. 5.2.16	Отсутствие		
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие				п. 5.2.10	Отсутствие		
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие				п. 5.2.12	Наличие		
Зона оказания услуги									
<b>Предприятия питания</b>									
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.				п. 7.4.7	Соответствует		
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1				п. 7.4.7	Соответствует		
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие				п. 7.4.7	Не требуется		
<b>Обслуживание в кабинете</b>									
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.				п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует		
Высота порога	К	не более 1,4 см.				п. 5.1.4	Соответствует		
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.				п. 5.2.2	Соответствует		
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.				п. 7.1.9	Соответствует		
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.				п. 7.1.9	Соответствует		
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.				п. 5.2.2	Соответствует		
Санитарно-гигиеническое помещение									
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)				п. 5.3.2	Не соответствует		Доступные кабины уборных отсутствуют
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие				п. 5.3.6	Отсутствие		
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.				п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует		Менее нормы
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.				п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует		Менее нормы
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.				п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует		Менее нормы
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.				п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует		
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие				п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие		



Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Не соответствует
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не требуется
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	+	+	#	#
Вход	-	-	-	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	-	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	Г
Объект доступен*	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.

	<p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем-и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;</p> <p>Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. (Менее нормы)</p> <p>Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. (Менее нормы)</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей сверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	<p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (Доступные кабины уборных отсутствуют )</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. (Менее нормы)</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (Менее нормы)</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; (Менее нормы)</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p>
Средства информации	<p>Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания (Отсутствует информация, выполненная шрифтом Брайля)</p>

« 11 » сентября 2019 г.

Дата составления Паспорта

Специалист - эксперт

Должность лица, составившего Паспорт



Е.В. Чуб

Ф.И.О.

подпись