

Утверждаю:
Директор
МОБУ СОШ № 15
имени Н.Д.Егорова
станции Зассовской
Лабинского района
Л.Н. Заевская



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
МОБУ СОШ № 15 имени Н.Д.Егорова станции Зассовской Лабинского района.
2. Адрес объекта: 352531, Российская Федерация, Краснодарский край, Лабинский район, станица Зассовская, ул. Советская, 13.
3. Сведения об объекте:
 - 3.1. Год постройки (введения в эксплуатацию) здания: 1972 год.
 - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: нет.
 - 3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа, 2558,40 кв.м.
 - 3.4. Часть здания этажей (или помещение на этаже), кв.м.
 - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9874 кв.м.
4. Основание для пользования объектом: Оперативное управление.
5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: Акт обследования № 003-3(0) -16 от 18.01.2016 г.

Наименование предоставляемых услуг:

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – нет
- инвалиды – колясочники – нет
- инвалиды по зрению – да
- инвалиды по слуху – нет

Форма оказания услуг детям –инвалидам/численность детей – инвалидов:

- инклюзивное образование – нет
- на дому – нет
- дистанционно – нет
- другое – нет.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+ (с помощью работников объекта, предоставляющих услуги)
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски.	+ (с помощью работников объекта, предоставляющих услуги)
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+ (с помощью работников объекта, предоставляющих услуги)
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	+ сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения (с помощью работников объекта, предоставляющих услуги)
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+ (с помощью работников объекта, предоставляющих услуги)

6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: - дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	+
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	+

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект	+
		обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,

	сурдопереводчика, тифлопереводчика.	тифлопереводчика
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	-
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	+
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА.	Не требуется
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.	Не требуется
8	Оказание работникам образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг.	+
9	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<p>+</p> <p>Приказ от 06.11.2018 г № 90 –лк «О назначении ответственного за кнопку вызова для беспрепятственного доступа инвалидов – колясочников»</p>
10	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами. По вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	+


IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации	Объем расходов (тыс.руб.)	Сроки выполнения
-------	---	---------------------------	------------------

1	2	3	4
	Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов		
1	Оснастить лестницы поручнями с двух сторон на высоте 0,9м		При реконструкции, капитальном ремонте здания
2	Провести дублирование лестницы пандусом (длина не более 9 м, уклон 5%), поручни с двух сторон на высоте 0,7 и и 0,9 м с не , выступающим за пределы пандуса на 30 см., расстояние между поручнями - 0,9 – 1, колесоотбойники высотой 5 см.травмирующим завершением		
3	Оснастить лестницы поручнями в соответствии с нормативными требованиями		
4	Изменить ширину дверей установив не менее 0,9 м.		
5	Расширить дверной проем в санитарно-гигиеническое помещение: не менее 0,9 м.		
6	Оснастить санузел оборудованием для инвалидов.		
7	Оснастить санитарно-гигиеническое помещение системой тревожной сигнализации.		
8	Обустроить здание школы информацией о назначении помещения внутри здания		

Члены комиссии:

Заместитель директора по воспитательной работе



О.А.Рудас

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе



А.В.Кугукова

Председатель профсоюзного комитета



Л.А Доманина



№ 18.03.2019г.
В.Н. Колежников